

净化槽构造标准（建设省 1292 号通告）

序号	类别	处理工艺	人槽						处理性能				
			人槽						处理水质 (mg/l)				
			5	50	100	200	500	2000	5000	BOD 除去率	BOD	COD	T-N
#1	粪便和其他生活污水的合并处理	沉淀分离接触曝气	■						90% or more	20 or less	—	—	—
		厌氧滤床接触曝气	■						90% or more	20 or less	—	—	—
		脱氮滤床接触曝气	■						55% or more	120 or less	—	20 or less	—
#4	粪便污水的单独处理	腐败池	■					55% or more	120 or less	—	—	—	
		土壤过滤	■					SS:55% or more	SS:250 or less	—	—	—	
#6		生物转盘	■										
		接触曝气	■										
		散水滤床	■						90% or more	20 or less	30 or less	—	—
		长时间曝气	■										
		标准活性污泥	■										
		接触曝气过滤	■										
#7	粪便和其他生活污水的合并处理	凝集分离	■						—	10 or less	15 or less	—	—
		接触曝气活性炭吸附	■						—	10 or less	10 or less	—	—
#8		凝集分离活性炭吸附	■						—	10 or less	10 or less	—	—
		硝化液循环活性污泥	■						—	10 or less	15 or less	20 or less	1 or less
		深度处理除磷脱氮	■						—	10 or less	15 or less	15 or less	1 or less
#9		硝化液循环活性污泥	■						—	10 or less	15 or less	20 or less	1 or less
		深度处理除磷脱氮	■						—	10 or less	15 or less	15 or less	1 or less
		硝化液循环活性污泥	■						—	10 or less	15 or less	15 or less	1 or less
#10		深度处理除磷脱氮	■						—	10 or less	15 or less	10 or less	1 or less
		硝化液循环活性污泥	■						—	10 or less	15 or less	10 or less	1 or less
		深度处理除磷脱氮	■						—	10 or less	15 or less	10 or less	1 or less
#11		硝化液循环活性污泥	■						—	10 or less	15 or less	10 or less	1 or less
		深度处理除磷脱氮	■						—	10 or less	15 or less	10 or less	1 or less
		硝化液循环活性污泥	■						—	10 or less	15 or less	10 or less	1 or less
#12	水质污染防治法的排放标准	SS(mg/l): 60							70				
		COD(mg/l): 45							60				
		n-Hex(mg/l): 20							20				
		pH: 5.8-8.6							5.8-8.6				
		Total coliforms(N/ml): 3,000 or less							3,000 or less				
		#6 - #11							60				
		#6 - #11							50				
		#7 - #11 #8							15				

注 第 2 和第 3 于 2006 年被删除